

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской
области

Государственное казённое учреждение социального обслуживания
Ярославской области СРЦ для несовершеннолетних «Бригантина»

Инструкция № 4

**по пожарной безопасности для административных
и служебных помещений**

С. Нагорье
2012 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКУ СО ЯО СРЦ

«Бригантина»

И.Б.Чемоданов

«27» 08 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 4

по пожарной безопасности для административных и служебных помещений

1. Общие положения

- 1.1. Данная инструкция разработана на основе «Правил противопожарного режима в РФ» (ППР).
- 1.2. Инструкция устанавливает основные положения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работающими и посещающими административные и служебные помещения.
- 1.3. Лица виновные в нарушении требований настоящей инструкции пожарной безопасности несут административную или другую ответственность в соответствии с существующим законодательством.
- 1.4. Все работники предприятия допускаются к работе после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
- 1.5. Во всех административных и служебных помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номеров телефона вызова пожарной охраны.
- 1.6. Все работники должны соблюдать на производстве требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим.
- 1.7. Ответственность за пожарную безопасность отделений возлагается на заведующих хозяйством, которые в установленном порядке проходят обучение пожарно-техническому минимуму.
- 1.8. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в служебных кабинетах возлагается на ответственного за пожарную безопасность в кабинете.
- 1.9. Ответственные за пожарную безопасность следят за:
 - противопожарным состоянием помещений,
 - исправностью и техническим состоянием первичных средств пожаротушения,
 - исправным состоянием электрооборудования и приборов отопления,

отвечают за обесточивание электрооборудования, закрытие помещений по окончании работы.

2. Возможные причины возникновения пожара:

2.1. Использование светильников без защитных плафонов.

2.2. Неисправность электросетей электроприборов и электрооборудования.

2.3. Курение на рабочих местах.

2.4. Эксплуатация вентиляционных установок неочищенных от горючих и взрывоопасных загрязнений.

2.5. Применение открытого огня, работа с искрообразованием (огнеопасные работы) без соответствующего разрешения (наряда-допуска), и без соблюдения требований безопасности при проведении огнеопасных работ.

3. Противопожарные требования

Электросети и электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ) и другими нормативными документами.

3. Противопожарные мероприятия

С целью обеспечения пожарной безопасности служебных и бытовых помещений необходимо соблюдать следующие требования:

3.1. Постоянно поддерживать чистоту.

3.2. Включать в электросеть только исправное оборудование.

3.3. Не оставлять без присмотра включенное электрооборудование. По окончании работы производить обесточивание электросетей и электроприборов.

3.4. В помещениях с наличием горючих материалов электросветильники эксплуатировать с защитными плафонами.

3.5. Не загромождать предметами и оборудованием пути эвакуации, содержать проходы и выходы свободными.

3.6. Курение на рабочих местах строго запрещается. Курение разрешается только в специально отведенных для этих целей местах.

3.7. Запрещается применение некалиброванных плавких вставок для защиты электросетей.

- 3.8. Производство временных огневых работ выполнять только при соответствующем оформлении наряда-допуска и обеспечении всех мер противопожарной безопасности.
- 3.9. Каждый работник должен знать план эвакуации людей из помещения на случай возникновения пожара.
- 3.10. Каждый работник должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
- 3.11. Запрещается загромождать пожарный инвентарь и пользоваться им не по назначению.
- 3.12. По окончании работы необходимо осмотреть помещение и убедиться выключены ли электроприборы и освещение.

4. Действия в случае пожара.

В случае обнаружения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «4-61-41», назвать точный адрес, место возникновения пожара, назвать свою фамилию.

- сообщить о пожаре директору;
- обесточить при необходимости электрооборудование;
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- приступить к эвакуации людей, материальных ценностей, служебной документации.

Инструкцию разработал *В.В.* \ А.Н.Виноградова \