

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской  
области

Государственное казённое учреждение социального обслуживания  
Ярославской области СРЦ для несовершеннолетних «Бригантина»

---

## **Инструкция № 6/2**

**по применению огнетушителей**

С. Нагорье  
2012 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГКУ СО ЯО СРЦ  
«Бригантина»  
И.Б.Чемоданов

«27» 08 2012 г.

## ИНСТРУКЦИЯ № 6 /2 по применению огнетушителей

### 1. Огнетушитель углекислотный переносной ОУ-2

1.1. Предназначен для тушения загорания:

- различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха;
- на электрофицированном железнодорожном и городском транспорте;
- электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000В;
- в музеях, картинных галереях и архивах.

### 2.2. ПРИВЕДЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ В ДЕЙСТВИЕ:

- подвести огнетушитель к очагу пожара, с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку;
- направить раструб на очаг загорания;
- нажать ручку клапана запорного устройства.

2.3. В случаях загорания на открытом воздухе тушение производить только с наветренной стороны.

Соблюдать осторожность при выпуске заряда из раструба, т.к. температура его поверхности понижается до минус 60-70 град. Кроме того на поверхности раструба может концентрироваться электростатическое напряжение, способное пробить диэлектрическую перчатку.

Не подносить раструб ближе 1м. к очагу пожара.

Не допускать нагревание баллона выше 50°С.

### 2. Огнетушитель порошковый ОП-8(3) –АВСЕ-01 (заряженных порошком типа АВСЕ ) ГОСТ 51057-2001

2.1. Предназначен для тушения очагов пожаров классов А, В, С кроме класса Д – горения металлов и металлосодержащих веществ:

