



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району**

152025 г. Переславль? ул. Менделеева 47 "а" 2-00-11

**Предписание №67/1/67**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

«25» ноября 2020 года

г. Переславль-Залесский

10 ч. 30 мин.

Лисецкой Мариной Владимировной, государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору (старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району) на основании распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 67 от 29 октября 2020 г.; решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки Переславской межрайонной прокуратуры №04-04-2020 от 29.10.2020 г., в соответствии с требованиями ст.6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; п.а ст. 1 Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; предписания №144/1/144 от 18.10.19 года, срок устранения выявленных нарушений по которым истек

в период с 09 ч.00 мин. «05» ноября 2020 г. по 10 ч.00 мин. «25» ноября 2020 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Государственному казенному учреждению социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Бригантина» ОГРН 1067608020963, ИНН 7622013230,

расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 7,

совместно с директором центра Чемоданов Игорь Борисович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Отсутствует проектная документация на	Постановление Правительства	01.11.	

	установки и системы противопожарной защиты объекта (на систему АПС и СО)	РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61 На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	2021 г.	
--	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
Переславского района по пожарному надзору  
(старший инспектор отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Переславскому району)  
Лисецкая Марина Владимировна  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)




«25» ноября 2020 г.

**Предписание для исполнения получил(а):**

Директор Государственного казенного учреждения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Бригантина» Чемоданов Игорь Борисович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» ноября 2020 г.

  
(подпись)